dipvvf.COM-TO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0036439.18-10-2021

Ministero dell'Interno

COMANDO VIGILI DEL FUOCO
TORINO
"*Virtus et abstinentia*"

da citare nella risposta
fascicolo n.
80555

Spett.le SUAP di Castellamonte
P.zza Martiri Libertà n 28
Ditta Grosso Marco

e,p.c.

Al Geom Succio Claudio
claudio.succio@geopec.it

Al Comune di OZEGNA

Oggetto: Grosso Marco sito in Cascina Ruetto n 13, 10080 Ozegna-Comunicazione ex art 10-bis Legge n. 241/1990 e s.m.i. dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di valutazione del progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 31701 del 10/09/2021 per la seguente attività soggetta:

36.1.B	Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, q.tà da 5.000 a 500.000 Kg

Questo Comando ha valutato la documentazione allegata ed eventuali successive integrazioni.

Inoltre ha già provveduto ad informare tempestivamente il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 ed ha valutato eventuali controdeduzioni inviate dal richiedente.

Poiché non sono stati superati i motivi ostativi già comunicati, questo Comando esprime **parere definitivo contrario** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, per il mancato adempimento delle seguenti prescrizioni:

1	Visto l'elaborato allegato alla documentazione integrativa si è preso atto della presenza di soluzioni alternative per i capitoli S.2 ed S.6. Si precisa che tali soluzioni con approccio prestazionali, potranno essere valutate a seguito di presentazione di nuova istanza ex art. 3 del D.P.R. 151/2011. Tenuto conto dei necessari contenuti di cui alla procedura del DM 09/05/2007
2	Elaborati grafici assenti, mancano le planimetrie aggiornate alla relazione tecnica, in scala 1-100 realizzate dal punto di vista antincendio standardizzato ex punto G.1.23 del DM 18/10/2019

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
ALDO MUSCATELLO
(firmato digitalmente)

per Il Comandante Prov.le
(CARROLO)

Il direttore dell'Area III
direttore vicedirigente Fulvio Biancorosso
(*firmato digitalmente ai sensi di legge)*